

NEDERLANDS MONTAGEHANDLEIDING VOOR ELEKTROMONTEUR

WERKING EN TOEPASSINGSBEREIK:

De grijze klemmenblokken L zijn voor de aansluiting van motoren van zonneblinden of luifels voorzien van mechanische eindschakelaars. De aangesloten verbruikers kunnen met behulp van ONE via de 230 V-leiding worden bediend. Op het klemmenblok is een toetsingang voorzien, zodat de verduistering ook zonder ONE kan worden bediend. In de online-gebruikershandleiding www.onemartcontrol.com/support vindt u meer informatie voor de gebruiker over de oplossingen van ONE (zoals een selectie van sferen, bediening van verschillende punten of tijdgestuurde bediening).



LEVENSGEVAAR!



Aanraking met de elektrische installatie van de woning onder spanning (230 V AC) kan leiden tot de dood of tot heel ernstige brandwonden. Zet alle geleiders zonder spanning en controleer of de spanning echt uit is voordat u dit apparaat begint te installeren. Zorg ervoor dat het apparaat niet door derden onder spanning kan worden gezet.


BELANGRIJKE OPMERKINGEN:



De module mag alleen door een gekwalificeerde vakman worden geïnstalleerd en in dienst gesteld. Daarbij dienen de plaatselijke voorschriften van ieder land te worden nageleefd. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in droge lokalen en mag niet worden gebruikt voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) doeleinden die risico's voor de gezondheid of het leven met zich brengen noch voor doeleinden waarbij een storing van het apparaat een gevaar kan vormen voor personen, dieren of goederen.

MONTAGE:

De eindschakelaars moeten al geregeld zijn voordat het klemmenblok wordt aangesloten. Het klemmenblok kan in de kast voor zonneblinden worden gemonteerd (eventueel in een hulpkastje). Daarbij dient u rekening te houden met de toegelaten omgevingstemperatuur en met de voorschriften voor de installatie. Er kan één enkele aandrijfmotor worden aangesloten. Scheidingsrelais kunnen niet worden gebruikt. Na de elektrische aansluiting en de activering van de elektrische voeding meldt het klemmenblok zich automatisch aan op de SmartOne in de verdeelkast van de elektrische kring. Het apparaat is daarna onmiddellijk klaar om te worden gebruikt. Het kan vanaf dat moment met de ONE-bedieningselementen worden bediend.



WERKWIJZEN:

Twee afzonderlijke uitgangen (openen (uitschuiven)/sluiten (intrekken)) voor de activering van de motoren van de zonneblinden (motoren van de luifels) met eindschakelaars. De activiteit van de uitgangen kan met behulp van de installatiesoftware van ConnectOne en door middel van de toets worden gewijzigd (zie kalibratie).

TOEKENNING VAN DE FUNCTIES IN DE STANDAARDTOESTAND:

Ingang toets toets apparaat
Uitgang L1/L2 openen (uitschuiven)/sluiten (intrekken)

OVERBELASTING/OVERVERHITTING:

Het klemmenblok herkent overbelasting/oververhitting en onderbreekt in dat geval de aandrijving. Bij de volgende sfereselectie (sturing via ONE of toetsbediening) wordt een reset uitgevoerd, tenzij er op dat moment nog een andere overbelasting/oververhitting aanwezig is. Registratie: tijdens de registratie op een ONE-systeem knippert de led snel.

STATUSWEERGAVE (LED):

Status: de led geeft informatie weer over de laatste actie aan de uitgang van het apparaat. Zonneblind open (luifel uit) = led 100 % ingeschakeld, zonneblind dicht (luifel in) = led veel minder helder. De led knippert wanneer de aandrijving wordt verplaatst. Wanneer de sferen in de kamer worden geregeld (programmeermodus), knippert de led twee keer wanneer het klemmenblok worden geselecteerd. **Deep Off:** in de 'Deep Off'-status van de kamer is de led uitgeschakeld.

STORINGSSTATUSSEN:

1 x knipperen - 1 x pauze oververhitting
4 x knipperen - 1 x pauze overbelasting
5 x knipperen - 1 x pauze overbelasting en oververhitting

PLAATSSELIJKE BEDIENING:

Op het klemmenblok is één toetsingang (1) voorzien. Wanneer u met een schroevendraaier op de led duwt, kunt u ook de toetsingang bedienen.

Kort indrukken verduistering optrekken/
..... laten zakken tot aan de aanslag

Kort indrukken (tijdens de werking van de verduistering) stop

Ingedrukt houden de verduistering beweegt (terwijl het zonneblind nog open is) tot de toets wordt losgelaten

Ingedrukt houden (wanneer het zonneblind al dicht is) alle andere verduisteringen van de kamer worden gesloten

Twee / Drie / Vier keer drukken Selectie van sfer 2 / 3 / 4

KALIBRATIE (INSTELLING VAN DE RICHTING EN DE DUUR VAN DE VERPLAATSIJNG):

Kan worden uitgevoerd na de inschakeling van de spanning en een geslaagde registratie op SmartOne via de ONE-configurator of op de manier die hieronder wordt beschreven. **1. Ga naar de startpositie.** Selecteer sfer 2 door twee keer op de toets van het apparaat of op een van de grijze toetsen te drukken. **2. Selecteer de programmeermodus:** kort-lang drukken. Het mechanisme 'knippert' (verplaatst zich kortstondig naar boven en naar beneden). Op de toets van de kamer knipperen eerst alle mechanismen en vervolgens alleen het eerste mechanisme dat werd geselecteerd. **3. Via de toets van de kamer of het apparaat:** kies het mechanisme dat u wilt instellen door twee keer snel te drukken. Het geselecteerde mechanisme 'knippert'. **4. Volledig open zonneblind (luifel in de verst uitgestrekte stand):** houd de toets ingedrukt tot de gewenste stand wordt bereikt (opgelet: richt u niet op de positie door een druk). Als de aanslag al bij het begin wordt bereikt, moet u naar de richting 'gesloten' gaan en vervolgens terugkeren. Voor de tweerichtingstoets kan de richting nog tegengesteld zijn aan het opschrift - probeer daarom beide richtingen. **5. Het zonneblind volledig sluiten (de luifel volledig intrekken):** kort drukken (voor een tweerichtingstoets: op de toets die naar binnengaat en die naar buiten gaat - ongeacht het opschrift; houd de toets niet ingedrukt) - Het mechanisme sluit het zonneblind (trekt de luifel in) en berekent de tijd; wacht tot het mechanisme tot stilstand komt. **6. Het zonneblind volledig openen (de luifel volledig uittrekken):** kort drukken (bij een tweerichtingstoets: op de toets die naar binnen gaat en naar buiten komt, de toets niet ingedrukt houden) - het mechanisme opent het zonneblind (strekt de luifel uit) en bepaalt de tijd. Wacht tot het mechanisme tot stilstand is gekomen. **7. Afsluiten:** de kalibratie wordt automatisch hernomen. Ga door met de keuze van het volgende mechanisme (punt 3) of wacht 30 seconden tot de kalibratie automatisch wordt uitgeschakeld (waarbij alle mechanismen 'knipperen').

AUTOMATISCHE HERKENNING VAN HET EINDE TRAJECT:

Het klemmenblok herkent de drempelwaarde voor de mechanismen met inwendige eindschakelaars. Via de meting van de stroom herkent het klemmenblok of het mechanisme zich verplaatst of losgekoppeld is. De standaardinstelling van de drempelwaarde bedraagt 232 mA (wat met ongeveer 60 watt opgenomen vermogen overeenstemt). D.w.z. dat lagere waarden dan die drempelwaarde als een pauze van het mechanisme worden beschouwd. Om werkingsfouten van de bediening te voorkomen, moet deze drempelwaarde aan het gebruikte mechanisme worden aangepast. De aanduidingen met betrekking tot het opgenomen vermogen/nominale vermogen zijn in de identificatie van het mechanisme vermeld. Voor mechanismen van < 60 W moet de parameter 'drempelwaarde voor de herkenning van het einde traject' via de configuratiedialoog van ConnectOne op nul worden gesteld - waardoor deze functie wordt uitgeschakeld.

PLAATSSELIJKE CONFIGURATIE VAN DE PARAMETEREN:

Parameter 1 functie van de toets: het apparaat/ de zone/ de kamer
Bekijk zeker eerst de extra informatie in de montagehandleiding van ONE op www.onemartcontrol.com/support voordat u deze parameters wijzigt.

BEDIENING LOKALE PARAMETER-CONFIGURATIE:

Kort-kort-lang tot aan de uitgang van de led knippert activering
Twee keer drukken omschakeling tussen de parameters
Kort drukken wijziging van de geselecteerde parameter
Na 30 s zonder bediening automatische onderbreking zonder opslaan van de gegevens
Ingedrukt houden (ongeveer 3 s) tijdens de activering gegevens opslaan en verlaten

PARAMETERS IN DETAIL:

Parameter 1 toets van het apparaat: led wordt ingeschakeld;
..... toets van de kamer: led knippert 5 x;
Toets van zone 1 (of 2, 3, 4): led knippert 1 x (of 2 x, 3 x, 4 x)

WAARBORG:

ONE verzekert de perfecte werking van dit product volgens de specificaties voor een periode van 24 maanden na de levering door ONE. De waarborg vervalt bij opening van het apparaat, iedere poging tot openen van het apparaat of een verkeerde installatie/configuratie.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Inschakelprincipe elektromechanisch relais,
..... relais DE1a1b-L2-24V

Motoren van zonneblinden en luifels ≤ 700 W (3 A)*

Nominale ingangsspanning/frequentie 230 V AC/50 Hz

Opgenomen vermogen 0,4 W

Beschermingsgraad (droge ruimten) IP20 EN 60529

Toegelaten omgevingstemperatuur (dienst) -20 °C... +60 °C

Toegelaten omgevingsvochtigheid (dienst) < 80 % relatieve vochtigheid,
..... niet condenseerbaar

Lengte van de kabel van de plaatselijke toets < 10 m

